



УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГАОУ ВПО НСО НГТИ

Мельникова Я.О. Глембоцкая

«17» августа 2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1 (Революции, 6)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский государственный театральный институт»

1.2. Адрес объекта 630099 г. Новосибирск, ул. Революции, д. 6

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м

- часть здания _____ этажей (или на подвал, 1 этаже), 1461,2 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 250 кв. м

1.4. Год постройки здания 1977 (1997 – II очередь), последнего капитального ремонта: не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015,

капитального не установлена

сведения об организации, расположенной на объекте: государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский государственный театральный институт»

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский государственный театральный институт», ГАОУ ВПО НСО НГТИ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 630099 г. Новосибирск, улица Революции, д.6

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) региональная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) министерство культуры Новосибирской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Новосибирск, ул. Спартака,11

2. Характеристика деятельности организации на объекте (*по обслуживанию населения*)

2.1. Сфера деятельности *образование, культура*

2.2. Виды оказываемых услуг *высшее образование, дополнительное образование, театральные-зрелищные*

Реализуемые в учреждении образовательные программы не предполагают возможности обучения лиц с инвалидностью и МГН. В связи с этим в настоящем паспорте отражаются характеристики объекта с точки зрения его доступности для зрителей учебного театра и иных посетителей, не имеющих целью получение образовательных услуг.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *все возрастные категории*

2.5. Плановая мощность: вместимость: *43 места.*

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

На метро до станции «Площадь Ленина», далее – пешком;

На автобусах/маршрутных такси до остановки «Театр Красный Факел», далее – пешком.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *отсутствует.*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта (остановки «Театр Красный Факел»):

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *600-650 м*

3.2.2. время движения (пешком) *8-13 мин.*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *да*

3.2.4. Перекрестки:

ул. Горького-ул.Революции регулируемый без звуковой сигнализации, без таймера

ул. Щетинкина-ул. Революции *не регулируемый, пешеходный переход «зебра»*

ул. Депутатска-ул. Революции *не регулируемый, пешеходный переход «зебра»*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *визуальная*

3.2.6. Перепады высоты на пути:

подземный переход под проезжей частью на перекрестке пр. Димитрова-ул.

Ленина - для инвалидов на коляске не обустроен

перекрестки ул. Щетинкина-ул. Революции и ул. Депутатска-ул. Революции

не оборудованы съездом с тротуара (поребрик).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другим и нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	НЕТ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	НЕТ
2.	Вход (входы)	НЕТ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ	НЕТ

	в здание						
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	НЕТ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ	НЕТ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	НЕТ	ДП	ДП	ДЧ	ДУ	НЕТ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ	НЕТ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДП	НЕТ	НЕТ	ДУ	НЕТ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	НЕТ	ДП	ДУ	ДП	ДУ	НЕТ
8.	Все зоны и участки <*>	НЕТ	ДЧ	НЕТ	НЕТ	ДУ	НЕТ

Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект является практически недоступным для инвалидов, перемещающихся на креслах-колясках, а также лиц с нарушениями слуха и зрения. Инвалидами с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата или умственными нарушениями объект может использоваться частично, или при условии помощи со стороны сотрудников учреждения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>			
		не нуждается	ремонт (текущий, капитальный)	индивидуальное решение с	технические решения

		(доступ обеспечен)	й); оснащение оборудованием	техническими средствами и реабилитации	невозможны организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		X		
2.	Вход (входы) в здание		X		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации				X
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		X		
5.	Санитарно-гигиенические помещения				X
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		X		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		X		
8.	Все зоны и участки		X		

Примечание: В непосредственной близости от лестницы со стороны ул. Революции располагается лестница и пандус, ведущие в КЦСОН Железнодорожного района (см. фото раздела 1 анкеты). На прилегающей территории смонтировано ограждение, препятствующее перемещению от пандуса к входной двери института. Демонтаж этого ограждения позволил бы избежать дополнительных мероприятий по созданию безбарьерной среды: устройства отвечающей требованиям лестницы и пандуса.

4.2. Период проведения работ: 2016-2018

в рамках исполнения – ПФХД

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: частичная доступность.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование вышестоящей организации: требуется

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется.